

質疑・回答書

告示番号	第41号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.5東寺内町)
No	質疑事項	回 答	
1	<p>明細表第31号流量計室設置工 底部工(組立式)1号 基礎碎石・生コンクリートについて摘要欄に記載がありません が使用はしないでしょうか。 使用する場合、仕様を教えてください。</p>	<p>基礎碎石を使用し、生コンクリートは使用しません。 仕様については再生クラッシュランRC-40、t=20cm 0.23㎡/箇所計上しています。</p>	
2	<p>積算基準について 建設物価・資材単価表どちらで計上されているか教えてください。</p>	<p>積算は、マンホール蓋 耐スリップT-14と人孔蓋調整部材については下 水道工事資材等単価表で計上、また1号マンホール斜壁、管取付壁、底 板については建設物価で計上しています。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp