

## 質疑・回答書

告示番号		件名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.5東寺内町)
No	質疑事項		回答
1	第31号明細表 中の底部工(組立式)底版のインバートの有無・砕石工の有無・砕石の種類及び必要数量・コンクリートの有無種別必要数量を開示ください		インバートは設けません。 基礎砕石を使用し、生コンクリートは使用しません。 仕様については再生クラッシュランRC-40、t=20cm 0.23m <sup>3</sup> /箇所計上しています。
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp