

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第45号	件 名	令和4年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	既設No.4雨水ポンプの運転水位(HWL LWL LLWL)をご教示下さい。		HWL:-2.226mTP LWL:-4.950mTP LLWL:-5.050mTP
2	ポンプ開口部と減速機開口部の既設動荷重をご教示下さい。		既設ポンプ動荷重:360kN 既設減速機動荷重:142kN

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp