

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第60号	件 名	令和4年度猪名川流域下水道原田処理場雨天時汚水処理電気設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>図面番号E-14、15 防火区画処理について、 1・2系電気棟は防火区画処理等の記載はありませんが、工事 範囲外という認識で宜しいでしょうか。(EPSへの電路、2F上部 から3Fへの電路等) また、既に上記電路に防火区画処理が実施されている場合は 「防火区画補修」となりますでしょうか。 防火区画補修の場合、防火区画処理材に石綿含有材が使用 されている場合は別途協議という認識で宜しいでしょうか。</p>		<p>1・2系電気棟の防火区画処理は工事範囲です。 開口部については、防火区画処理更新工事を施すようお願いいたしま す。 防火区画処理材に石綿含有材が使用されている場合は受注後の協議に よります。</p>
2	<p>図面番号E-18 塩素混和池水位計防波管取付について、 防波管取付時は、槽内底迄水などが無い状態と考えて宜しい でしょうか。</p>		<p>ご質問のとおり、お考えください。</p>
3	<p>図面番号E-40 1系反応タンク・終沈池上での既設トラフ撤去について、 撤去後は良質土での埋め戻しと考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>既設トラフ撤去後の埋め戻しについては、当処理場内に仮置きしている流 用土での埋め戻しになります。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp