

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第59号	件名	令和4年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系汚泥焼却設備撤去工事
No	質疑事項		回答
1	<p>図面番号M-1・9 の撤去エリアについて M-110～M118専焼ボイラ棟 撤去エリアになっておりますが 撤去範囲としてご教授お願いいたします。</p> <p>①内部設備機器のみ ②建屋含む</p>		①の内部設備機器のみが撤去範囲です。
2	<p>図面番号M-14の撤去エリア 汚泥焼却炉内にピットはありますか。 ご教授ください。</p>		図面番号M-14の撤去エリアには、ピットはございません。
3	<p>電気配線撤去工事における制御システム等のソフト関係の変更は当工事では含まれていないと考えてよろしいでしょうか。ご 教示ください。</p>		ご質問のとおり、お考え下さい。