

質疑・回答書

| 告示番号 | 件 名 | 令和4年度猪名川流域下水道原田処理場3系C・D列最初沈殿池改良工事 |
|------|---|--|
| No | 質疑事項 | 回 答 |
| 1 | <p>代価表第10号で使用する、合成木材蓋および受枠は桁等購入費にて積算しているとありますが、同材料については代価表第12号においても使用されています。代価表第12号で使用する材料については桁等購入費の対象外でよろしいでしょうか。</p> | <p>代価表第12号の合成木材蓋および受枠は、代価表第10号と同様の製品であり、代価表第10号と同様に桁等購入費の対象として積算してください。また、特記仕様書の該当箇所に、代価表第12号を追記しましたので、差替え後の特記仕様書をご参照ください。</p> |
| 2 | <p>代価表第21号で『配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し 80A 3B』にかかる諸雑費の率を教えてください。</p> | <p>代価表第21号の『配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し 80A 3B』にかかる諸雑費の率は55%で積算してください。</p> |
| 3 | <p>明細書第4号における『下水道コンクリート防食工・材工 壁 D種』の規格を教えてください。</p> | <p>明細書第4号における『下水道コンクリート防食工・材工 壁 D種』の規格はD種 エポキシ樹脂(ノンクロス) 塗布4回以上です。</p> |
| | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp