

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第71号	件名	令和4年度猪名川流域下水道原田処理場雨天時汚水処理土木工事
No	質疑事項		回答
1	設計書(金抜)代価書(第21号)記載の「伸縮可とう継手」について歩掛かりをご教示願います。		(1m当たり) 可とう継手 1m 型わく工 0.05人 諸雑費 1式(調整金)

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp