

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第75号	件名	令和4年度猪名川流域下水道原田処理場雨天時汚水処理土木工事
No	質疑事項		回答
1	明細書第1号 コンクリートに流動化剤は必要ではありませんか		積算上の工法(配置)では流動化剤は不要と考えております。
2	明細書第4号 接着系アンカーの施工に鉄筋探査は必要ではありませんか。		既設躯体の竣工図(配筋図)があり、一部分のはつり出しにより鉄筋位置を確認することが可能と考えております。
3	明細書第17号 コンクリート構造物取壊しについて、 殻の積込はどのようにお考えでしょうか。		人力による積込を考えております。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp