

## 質疑・回答書

告示番号	第6号	件名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.601宮山町2丁目外)
No	質疑事項		回答
1	明細表第7号の2 【市場単価】薄層カラー舗装の積算内容を教えてください。		積算内容としては、標準の市場単価を明細表第7号の2の[市場単価]薄層カラー舗装の摘要欄に記載の二誌平均により算出した上で、同摘要欄に記載した値による補正及び4週8休の補正を行っています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp