

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第5号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No. 606庄内幸町4丁目外)
No	質疑事項	回 答	
1	第1号明細表 (株)三野商店の処分料(土砂)は地山かほぐした状態のどちらでしょうか。	地山の状態の単価を適用しています。	
2	第 81号単価表 鋳鉄管溝切り加工(切断・溝切り2工程)のタピンねじ式専用工具損料φ350と溝切り・切断刃損耗費φ350の金額をご教示ください。	第 81号単価表 鋳鉄管溝切り加工(切断・溝切り2工程)のタピンねじ式専用工具損料φ350については水道事業実務必携(R4)P.194の算定表をもとに算出しています。実勢価格は企業団(R2)の単価を採用しています。溝切り・切断刃損耗費φ350は水道事業実務必携(R4)P.91の表をもとに算出しています。溝切り刃価格、切断刃価格はWeb建設物価の単価を採用しています。	
3	第195号単価表 T形耐震補強金具設置工の歩掛をご教示ください。	阪府公共工事設計労務単価の「メカニカル継手工」の30%を計上しています。	
4	第148号・149号単価表 NS継手接合工はライナは含まずで宜しいでしょうか。	ライナは含まずの継手工です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第5号	件名	令和4年度水道配水管敷設工事(No. 606庄内幸町4丁目外)
No	質疑事項		回答
5	第92号単価表 NS継手接合工内の作業条件補正Dに1.2割増と記載がありますが、第264号単価表の設計金額に1.2割増するということでしょうか。		第264号単価表の金額時点で1.2割増補正がかかっているので、さらに1.2割増をする必要はありません。