

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第6号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(NO.601宮山町2丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	<p>第7号明細表の[市場単価]薄層カラー舗装について、二誌平均により算出した金額に補正1.05割増をした上で、さらに4週8休の1.05割増を行うという解釈でよろしいでしょうか。</p>		<p>解釈は間違っています。 標準の市場単価を二誌平均により算出した上で、1.05割増(時間的制約を受ける場合に係る補正)及び4週8休の補正を行っています。 4週8休に係る補正係数は、水道事業実務必携(令和4年度)の35頁の1-2-10に記載された値を使用しています。</p>
2	<p>第265単価表の「止水栓取付け工 PP-HI用、止水栓のみ取付け呼び径25mm」について、歩掛けを教えてください。</p>		<p>水道事業実務必携(令和4年度)の189頁の「1-4-4止水栓取付け歩掛表」に基づき積算しています。 単価表中の数量は、配管工0.061(人)、普通作業員0.014(人)です。</p>
3	<p>第156号単価表の「鋳鉄管継手取外し 効ニカル継手 呼び径100mm K形」について、特殊押輪は使用しますか。</p>		<p>特殊押輪は使用しません。</p>
4	<p>第157号単価表の「鋳鉄管継手取外し NS形継手 直管 呼び径600mm」について、ライナは含まれていますか。</p>		<p>ライナは含まれていません。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp