

## 質疑・回答書

告示番号	第47号	件 名	市営螢池北住宅エレベーター設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	既設エレベーターのメーカーを教えてください。	東芝エレベータ(株)製です。	
2	石綿含有建材はないと考えてよろしいでしょうか。	石綿分析調査の結果 三方枠(モルタル部分含む) 鋼製大枠 外壁 ALGt100吹付タイル EVホール 床 ウレタン系塗膜防水 EVホール 天井 コンクリート打放しアクリルリシン吹付 EVシャフト内 耐火被覆 吹付岩綿 について、不検出となっています。	
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp