

質疑・回答書

告示番号	第230号	件名	豊中市立螢池小学校外1校体育館トイレ等内装改修工事
No	質疑事項		回答
1	螢池小学校の天井ケイ酸カルシウム板撤去の明細が明記していないので、工事は無しですか？		参考数量書については注意事項に記載のとおり回答できません。 螢池小学校の体育館トイレについては、図面に記載のとおり天井ケイ酸カルシウム板をアスベスト含有成形板として撤去後、化粧石膏ボード新設とします。
2			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp