

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第60号	件名	令和5年度小曾根第1ポンプ場電源設備更新工事
No	質疑事項	回	答
	<p>無停電電源装置の更新中、一時的に監視制御設備停止やポンプ設備停止を伴う切替作業が発生いたします。 また、水位計更新中、該当の水位が監視不可となります。 これらの更新作業は令和6年6月から7月にかけて施工させていただきますものと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>施工期間中は、無停電電源装置は仮設置、水位は水位計(1)にて監視を行うため、6～7月中の施工で考えていただいても構いません。 ただし水位計(1)が故障している場合は、協議とします。</p>
	<p>電動ポンプ水位計(2)電波式の新設にあたり、ポンプ室床スラブへ150φのコア抜きが必要となりますが、鉄筋切断を避けての施工は不可能と考えております。 鉄筋切断時の補強は不要との想定でよろしいでしょうか。</p>		<p>施工前に鉄筋探査を行い、鉄筋切断が必要となった場合は、協議とします</p>
	<p>電波式水位計は照射範囲内に障害物が無いように設置する必要があります。 電動ポンプ水位計(2)電波式の新設場所について、ポンプ井内には照射範囲に妨害となる障害物等が無いものとの想定でよろしいでしょうか。</p>		<p>障害物が無い想定で構いません。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp