

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第379号	件 名	豊中市立庄内体育館及び豊中市立ローズ文化ホール大規模改修空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	「太線＝機器新設、細線＝存置機器」とありますが、いただいた設計図では、太線と細線が判別出来ない為、良く判断できる設計図をいただけないでしょうか。	【別紙1】参考図を参照してください。	
2	AC-10/35図「AHU-1～5エアハン」「FCU-1～6ファンコイルユニット」「PAC-2・3空冷エアコン」の既設メーカー名及び品番等をご教示ください。	【別紙2】既設機器表を参照してください。	
3	AC-10/35図「AC-1空冷エアコン」の室外機用置型架台は、「タイガーベース」等と考えて良いですか。ご教示ください。	AC-10/35図「AC-1空冷エアコン」の室外機用置型架台は、AC-13/35図記載の通り「タイガーベース」としてしてください。	
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp