

## 質疑・回答書

告示番号	394	件 名	市営熊野住宅3棟4棟外装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>図面No.5凡例欄に出入口部(5箇所)に朝顔設置とありますが、図面上では4ヶ所しかありません。また内訳明細書には垂直養生709㎡+304㎡+564㎡+308㎡とあります。図面を正とし、4ヶ所に朝顔を設置するとしてよろしいでしょうか。</p>		<p>朝顔の設置について出入口部4箇所、L=12m程度を想定しています。また、設置箇所については監督職員と協議の上決定することとします。</p>
2			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp