

質疑・回答書

告示番号	491	件 名	豊中市立庄内体育館及び豊中市立ローズ文化ホール大規模改修空調設備工事その2
No	質疑事項		回 答
1	AC-22/35図「SD-1 AC-1用消音器×24台」の据付方法について、建築工事にて、取付用鉄骨架台等を設置していただけて考えて良いでしょうか。ご教示ください。		本工事で消音器取付用の鉄骨架台を設置してください。 また、架台の塗装は合成樹脂調合ペイント塗りとしてください。
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp