

質疑・回答書

告示番号	020301010010020240002	件名	豊中市役所第二庁舎トイレ内装改修電気設備工事(第一期)
No	質疑事項		回答
1	<p>電線メーカーの受注停止により供給が不安定な状況が続いております。 官庁においてはエコマテリアルを基本とされていますが、状況に応じてエコマテリアル以外の電線の使用は認められますでしょうか。</p>		<p>設計図書に記載の電線を使用することを原則とするが、社会情勢等やむを得ない状況が認められるときは協議により変更することも可とします。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp