質 問 ・ 回 答 書

平成29年1月19日

守口市長 様

所在地
商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
電話
FAX
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

工 事 名 下水道管渠耐震化工事第1工区

質 問 事 項	回 答
①単価適用年月日について	①単価適用年月日は平成28年11月1日です。
単価適用年月日の公表をお願いします。	
②管更生材（φ600・φ700）について	②当該工事の諸条件に基づき管厚計算にて
φ600の管更生材厚 t＝19.5mm又、φ700の	算出した管厚で耐震性（耐震設計L1及びL2）
管更生材厚 t＝22.5mmでよろしいですか。	が有しておれば問題ないです。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp