質 問 ・回 答 書

工事名 ： 寺方ポンプ場汚水ポンプ№.1・2用吐出弁ほか取替工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	既設の吐出弁のメーカー・型番を御教示をお願います。	メーカー名：株式会社森田鉄工所製 型番：250mm電動式外ねじ仕切弁
2	既設の逆止弁のメーカー・型番を御教示をお願います。	メーカー名：株式会社森田鉄工所製 型番：250mmスイング式逆止弁
3	設計図書3電動弁JIS10K　面間330m/m 逆止弁JIS10K　面間620m/mになり、新規面間は950m/mになり既設配管改造が必要になります。既設メーカーをお教えください。	上記1、2の通りです。