質 問 ・ 回 答 書

平成29年12月26日

守口市長 様

工 事 名　　歩行路15号線他道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
①区画線の矢印・記号・文字の単価には、重複	①計上しています。
施工ロス分の割増を計上していますか。	
②区画線材料（第33号代価表、第35号代価表）	②別紙のとおりです。
の数量内訳をそれぞれ教えてください。	
③表面処理工の処分費は、掘削又は、切削のどち	③掘削です。
らの単価を採用しているのか、ご教示ください。	
④平板舗装撤去工の処分費は、無筋Coまたは、	④無筋Coです。
二次製品のどちらの単価を採用しているのか、	
ご教示ください。	
⑤車止めポール撤去・復旧工のコンクリート打設に	⑤一般養生です。
おける養生工は、一般養生または、養生無しか	
どちらで計上してるか	
⑥照明灯基礎設置工の12号代価表には	⑥型枠工　　1.14m2
型枠工の数量？m2・コンクリートの数量？m3	コンクリート　　0.14m3
が掲載されていません。御教示ください。	
⑦区画線工（12号明細書）について。	⑦区画線設置は（機・労）のみです。
区画線設置32号代価表は、材工共で掲載されて	材料費は別計上です。
いますが、区画線材料も別途掲載されたいます。	
重複していますが、そのままの積算で良いので	
すか、ご教示願います。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp