質 問 ・ 回 答 書

平成30年1月19日

工 事 名　市道三郷5号線他歩道改良工事及び大枝公園再整備工事（園内歩道その2）

質 問 事 項	回　　答
①　明細書（第18号）アスファルト舗装工について	①なし。アスファルト混合物ポーラス13については、
切削オーバーレイ　7～12cm以下擦り付け不要	代価表第63号のとおり、10.38t/100m2です。
の基層及び表層工の舗装厚は、どちらも50mm	【参考】
と記載されていますが、63号代価表の	大阪府積算基準　Ⅳ-3-①-8
再生アスファルト混合物改質Ⅱ型・粗粒度20	表5.3　アスファルト混合物の締固め後密度
12.57t/100m2	を使用しております
アスファルト混合物ポーラス13	
10.38t/100m2	
となっています。	
アスファルト混合物ポーラス13も、12.57t/100m2	
ではないですか。	
代価表20号 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ブロックは、1本当り600mmで計算しております。
（歩道切下部　R12.0m）でのブロック使用料は	
1本当り600㎜にて計算されていますか。	
ご教授ください。	
単価適用年月日をご教授ください。	平成29年11月14日付けで設計を行なっておりま
	す。
代価表62号 表層(車道･路肩部)（排水性舗装）	アスファルト舗装工での積算となっております。
は、排水性舗装工種での積算ですか？	
又、乳剤はコム入り乳剤を使用しないと	ゴム入り乳剤でなく、設計書のとおりPK- 4で
考えてよいですか？	見積り願います。
ご教授ください。	
1.街路樹伐採処理の見積り業者または金額を教え	1.お答え出来かねます。
てください。	
2.街路樹伐採処理の運搬費も見積りに依りますか。	2.街路樹伐採処理の運搬費も見積りに依ります。
3.低木処分の伐採木の種別（幹、枝葉等）と1m2当り	3.低木（樹高50cm、葉割り50cm）で見積りしてお
のt数を教えてください。	り、1m2あたりの重量で設計しておりません。
4.高木処分の伐採木の種別（幹、根等）と1本当りの	4.高木（幹周60cm以上90cm未満）で見積りして
t数を教えてください。	おり、1本あたりの重量で設計しておりません。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp