質 問 ・ 回 答 書

平成30年5月7日

工 事 名 大日駅北第1自転車駐車場整備工事実施設計業務委託

質 問 事 項	回 答
1. 設計書に現地測量が含まれていませんが、	1. 現地測量のデータは提供可能です。
測量平面図のデータは支給していただけるの	
でしょうか。	
2. 特記仕様書第11条に、照明設備は配置する。	2. 平面設計のなかで照明設備の配置、配線設計
とありますが、設計書に照明設計の項目が	等について検討し、夜間において人の行動を
ありません。照明設計（照度計算、配線設計等）	認識できる程度以上の照度とすること。ただし、
は不要と判断してよろしいでしょうか.	照度計算は不要とする。
3. 開札日から工期まで1ヶ月半ほどしかなく、	3. 工期延長は考慮しません。
業務内容から考えて、工期内に完了することは	
困難ではないかと思われます。その場合、	
工期延期は考慮していただけるのでしょうか。	
【測量一般業務について】	
経費一覧表に成果検定費が計上されています	成果検定は不要のため、成果検定費は計上
が、検定の種別を教えてください。	不要です。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp