

# 質問・回答書

令和 5年 5月 11日

工事名 : 守口処理場B系最終沈殿池消泡水配管補修工事

番号	質問事項	回答
1	配管用ブラケットについては既設再利用で、製作、取替の必要はないのでしょうか。 必要であれば、個数及び取付方法(アンカーの種類等)を教えてください。	既設再利用です。
2	壁貫通部配管清掃と記載がありますが、壁貫通部の配管は既設再利用の上、内部の清掃をするだけで、配管の取替の必要はないのでしょうか。	お見込みの通りです。
3	配管の製作方法はねじ込み、溶接のどちらでもいいのでしょうか。	ねじ込み、溶接のどちらでも良いですが、消泡装置の取合い部はねじ込みとなります。