

# 質問・回答書

令和 5年 7月 21日

案件名 水路補修工事

質問事項	回答
単価適用年月日をご教示ください。	・令和5年5月です。
施工地域・工事場所による補正の補正内容をご教示ください。	・市街地DID補正です。
前払金支出割合区分をご教示ください。	・5%以下です。
週休2日補正の有無をご教示ください。	・無しです。
設計書10頁、木橋撤去処分工2.4m <sup>2</sup> とありますが、代価表の開示をお願いします。また、建設副産物の種類、投棄先名称、運搬方法、運搬距離をご教示ください。	・代価表はありません。 ・撤去及び本市施設(守口下水処理場)までの運搬のみです。処分費用は含みません。
設計書11頁、処分工1車とありますが、代価表の開示をお願いします。また、建設副産物の種類、投棄先名称、運搬方法、運搬距離をご教示ください。	・代価表はありません。 ・種類 一般廃棄物です。 ・名称 守口市クリーンセンターです。 ・方法 指定無しです。
設計書14頁、砂質土の投棄先名称をご教示ください。	・三野商店です。

<p>設計書23頁、アスファルト塊の投棄先名称をご教示ください。</p>	<p>・協和道路株式会社なにわアスコンです。</p>
<p>第2号明細書 擁壁築造工の基礎碎石について、 2. 3m<sup>2</sup>と記載されていますが、<math>0.60W \times 25.0m = 15.0m^2</math>ではないですか。 設計変更のたいしょうになると思いますが、ご教示願います。</p>	<p>・単位の錯誤でありm<sup>2</sup>ではなくm<sup>3</sup>です。 なお、積算についてはm<sup>3</sup>で行っています。</p>