

質問・回答書

令和5年8月9日

工事名 : 浸水対策マンホールポンプ場更新工事(大宮・寺方元町)

番号	質問事項	回答
1	<p>特記仕様書内のP13.14に記載している羽根車の形状についてですが、P13にはノンクログ型と記載されておりますが、P14では過流型(ハイスピン型)と記載されております。どちらの内容が正しいのでしょうか。また、異物の通過径は別記のとおりと記載されておりますが、別記とはどちらに記載されているのでしょうか。</p>	<p>ノンクログ型を採用して下さい。 異物の通過径について記載が漏れておりました。 通過径は50mmです。</p>
2	<p>・水中ポンプはノンクログ型でよいでしょうか？ ・水中ポンプの塗装は変性エポキシ樹脂指定により塗装色は黒と致します。 また逆止弁、可とう管は指定色不可の場合、標準色でよいでしょうか？ ・大宮ポンプ場のマンホール内に記載の中間サポートはガイドパイプではなく吐出管150A用でしょうか？</p>	<p>・回答番号 1の通りです。 ・お見込みのとおりです。 ・吐出管用です。</p>