

# 質問・回答書

令和5年8月9日

工事名 北部コミュニティセンター改修工事実施設計業務委託

NO	質問事項	回答
1	<p>本館について</p> <p>①EV入替に伴う構造に関する検討は、部分検討のみで、建物全体に係る場合は、別途と判断して宜しいでしょうか。例えば、EV入替により全体の耐震検討が必要と、協議窓口で指示された場合は、別途と判断して宜しいですか。</p> <p>②確認済証及び検査済証のある建物でしょうか。</p>	<p>①基本的に建物全体に係る構造検討はないと考えてよろしい。</p> <p>②建物・EV共に確認済証及び検査済証取得済みの建物である。</p>
2	<p>体育室について</p> <p>①トイレの改修について、具体的にご教示ください。例えば、レイアウトから変更、衛生器具の取替など</p> <p>②内装改修とは、内装仕上げ全面やり替えでしょうか。</p>	<p>①レイアウトの大幅な変更は行わないが、和式から洋式の変更は想定される。衛生器具取替は実施予定。</p> <p>②お見込みのとおり。</p>
3	<p>第3章実施設計業務の3.2実施設計 11.その他、監督職員が指示するものとは、具体的にご教示ください。着手後、業務内の内容かどうか判断できません。</p>	<p>原則、仕様書に記載のとおり。</p>