

## 質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 2 月 9 日

発注番号	28GAY-61	件 名	磯島倉庫警備委託
No.	質 疑 事 項		回 答
1	前回の契約金額・契約業者を教えてください。		<p>①委託期間：平成22年9月6日～平成27年9月30日            契約金額：1,638,000円（税込：税率5%）            落札金額：1,560,000円（税抜）            契約業者：日本保安全管理保障株式会社</p> <p>②委託期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日            契約金額：336,960円（税込）            落札金額：312,000円（税抜）            契約業者：日本保安全管理保障株式会社</p>
2	前回と仕様書の変更はありますか		<p>①委託期間：平成22年9月6日～平成27年9月30日            警備時間／平日 17 時 30 分～翌日 9 時まで（有人）            警備要領／火災報知機と連動させた警備システム、            平日 1 日 1 回、閉庁日 1 日 2 回の巡回警備</p> <p>②委託期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日            警備時間／終日（無人）            警備要領／自動火災報知機と連動させた警備システム、            1 日 1 回の巡回警備</p> <p>警備要領の内容について、①から②の内容へ変更した。今回は②の仕様からの変更はなし（委託期間のみ変更）。</p>
3	通信回線にモバイル回線（断線監視可能回線）を使用する事は可能ですか？		<ul style="list-style-type: none"> <li>・不可（仕様書のとおり）</li> <li>※NTTの専用回線、回線断警報・通信監視システム等を備えた一般回線のいずれか</li> </ul>
4	自動火報報知設備があることから、火災関係の感知器の設置は不要としてもよろしいですか？		<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災関係の感知器は設置不要</li> </ul>
5	自動火報報知設備からの無電圧接点からの結線移報は可能ですか？		<ul style="list-style-type: none"> <li>・可（現在附属装置にて警備会社へ移行）</li> <li>※P型1級受信機 Panasonic 製 BVJ10110H</li> </ul>
6	巡回警備を実施する時間帯は決まっていますか？ また、所要時間はどのくらいですか？		<ul style="list-style-type: none"> <li>・巡回警備実施の時間帯は決めていない</li> <li>・所要時間は、「質疑・回答書No.7」に示す巡回等に必要な時間</li> </ul>
7	巡回は建物の外観点検と解釈してもいいでしょうか？		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観及び屋内各室の巡回後、巡回報告書を倉庫2階に置き、建物施錠を行い終了</li> </ul>
8	前回の予定価格・落札金額・落札業者を教えてください。		No.1のとおり。

9	先回の落札業者とその落札金額、契約期間もあわせてご教示ください。	No.1 のとおり。
---	----------------------------------	------------

枚方市 財務部 総合契約検査室 契約課

TEL : 072-841-1345 (ダイヤルイン)、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)