

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年 6月 2日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面 No. M-13、14 に記載されている冷温水発生機、空調機、冷却塔、ポンプ等撤去後の基礎はすべて基礎表面の補修を行なうと理解してよろしいでしょうか。	機器撤去後の基礎の表面補修については、機器を新設する箇所のみ行ってください。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)