

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年 6月 2日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	NO.M-06（改修）図に、下処理室から調理室に続く調理台の水栓が T200SNR13×8 と表示されていますが NO.M-08（現状・撤去）図に、合わせて T200SNR13×10 と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）