

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2年 6月 2日

発注番号	02GA-4	件 名	令和2年度 市有建築物保全計画に伴う改修工事実施設計委託 (建築 その1)
No.	質 疑 事 項		回 答
1	設備改修内容は建築による改修に伴う改修のみと考えてよろしいでしょうか。		設備が主体となる改修は見込んでいませんが、工事を実施する為に脱着や器具の交換程度が生じる場合は検討を要することとなります。
2	サプリ村野、枚方公園青少年センター、教育文化センター、山田分室共通：アスファルト保護防水改修にあたり改修に支障が出る設備機器等の一時撤去、復旧はありますでしょうか。あれば機器名称及び大きさを教えて頂けますでしょうか。できれば機器配置のわかる図面を希望します。		現時点では防水改修に伴う設備機器等の一時撤去・復旧は見込んでいませんが、屋根改修に伴う設備機器ジャッキアップ等があります。
3	外壁改修時に設備機器の一時撤去、復旧はありますでしょうか。		工事対象となる外壁に照明器具等簡単に脱着可能な設備が取り付けられている場合は、脱着等による一時撤去・復旧が生じます。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)