

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 6 月 30 日

発注番号	02KA-21	件 名	岡東町自動車駐車場受変電設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	設計図書 E-10 注記 7 はつり貫通壁面は吹付材下地調整材にアスベストが含有（アスベストレベル 3 相当）している為、養生し湿潤したうえで削孔をおこない削孔に伴う廃液等も石綿含有産業廃棄物として適正に処理すること。とありますが、上記廃液は、産業廃棄物の種類は何に該当することになりますか？	削孔に伴う廃液については、吸水剤等に吸水させ石綿含有産業廃棄物として処理してください。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 0 7 2 - 8 4 1 - 1 3 4 5、 FAX : 0 7 2 - 8 4 1 - 2 0 1 5

E - m a i l 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)