

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年 7月 28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	撤去図面において、「アスベスト含有みなし施工とする」と記載のない箇所については、アスベスト不含有と考えてよろしいのでしょうか？ ご教示お願い致します。	図面記載の無い箇所についてはアスベスト不含有です。
2	共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期、または共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期の算出方法をご教示お願い致します。	工期については、現地調査、資材調達、工事着手から工期末までの期間で算出しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)