

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 7 月 28 日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号 E-11 音楽室照明器具撤去参考図において、レースウェイが記載されてお りませんが、既設レースウェイは無いので しょうか？若しくは撤去の必要が無いので しょうか？ ご教示お願い致します。	既設レースウェイはありません。
2	図面番号 E-11 音楽室照明器具撤去参考 図において、「既設照明撤去跡に新設ボッ クスを取付、既設配線接続の上、養生」と ありますが、養生とはどういった意味合 いでしょうか？ ご教示お願い致します。	配線接続部のテーピングのことです。
3	図面番号 E-07 音楽室照明器具取付参考 図において、レースウェイのサイズが記載 されてお りません。 サイズをご教示お願い致します。	40mm×30mmです。
4	共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用 いる工期、または共通仮設費率及び現場管 理費率の算定に用いる工期の算出方法をご 教示お願い致します。	工期については現地調査、資材調達、工事着 手から工期末までの期間で算出しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)