

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 7 月 28 日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	太陽光パネルについて、パネル下の高さを教えてください。またパネル下とその周辺については、トーチ工法では施工が困難な範囲については協議のうえ、設計変更は可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・ パネル下の高さについて B 通り側：屋上平場より約 1150 mm C 通り側：屋上平場より約 2500 mm・ 施工が困難な範囲について そのとおりです。
2	現状雨漏り箇所はありますか。	ありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)