

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和2年 9月 1日

発注番号	02KA-55	件 名	菅原生涯学習市民センター・図書館屋根改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	A-05※排煙用トップライトはサッシの開閉調整（オペレーターのワイヤー交換・ギア交換・注油調整）についてですが手動でしょうか？内部部品等の調整・修繕のようですのでメーカー名も教えて下さい。		排煙装置は手動式で、メーカーはオイレスECO 株式会社です。
2	A-5※また外部用サッシ（ガラス含む）はクリーニングを行うものとする。とありますが図面上の斜線部（工事対象箇所）全てのトップライト及びサッシ外部と考えて良いですか。		よろしいです。
3	谷樋：既設シート防水水洗いの上、ウレタンゴム系塗膜防水仕上げとなっておりますがメーカより「加硫ゴムシート」にウレタン塗膜防水は不可、塩ビ系シート防水の場合は可能の回答がありました、現況塩ビ系シート防水と考えてよろしいでしょうか、ご指示願います。		塩ビ系シート防水と認識していますが、現況に応じた施工方法をとること。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）