

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 9 月 1 日

発注番号	02KD-24	件 名	公共下水道第 40 工区長尾東町 2 丁目污水管布設工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	補助工法 薬液注入工について 注入量(ℓ/本)の数量が明示されていないの ですが、土質等から注入数量を算定するの ですか？ご教授ください。		薬液注入工について、工法は二重管複相式、 薬液は溶液タイプ（水ガラス）、各箇所の注 入量は以下のとおりです。  ○No. 1（坑口下流） 注入量：527 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 1（坑口上流） 注入量：486 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 2（坑口下流） 注入量：486 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 2（坑口上流） 注入量：486 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 3（坑口下流） 注入量：486 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 8（坑口上流） 注入量：288 ℓ/本、本数：1 本 ○No. 10（坑口下流） 注入量：288 ℓ/本、本数：1 本
2	設計書 3号代価表内 改良土の運搬は2t ダンプまたは4tダンプトラックのどちらでし ょうか。運搬車両の種類を教えてください。		ダンプトラック2tにて計上しています。
3	設計書 薬液注入 24号及び32～35号、 110号～111号代価表の1本当り注入量は 何ℓでしょうか。各代価表（各場所）ご との1本当り注入量を教えてください。		質疑事項 No. 1 のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：[keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp)（工事）  
[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp)（委託）  
[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp)（物品）