

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年 9月 1日

発注番号	02KD-38	件 名	高度浄水施設流量計更新工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	超音波流量計の仕様につきまして、発注仕様書/第2章 工事内容/第2節 機器等仕様で周波数：1MHz と記載がありますが、口径 700A, 800A に関しましては周波数：400kHz でよろしいでしょうか？	1MHz のものと同等以上の性能であれば 400kHz でも良い。	
2	中宮浄水場 第2ポンプ棟 1階平面図(図面番号 E-4)において専用ケーブル用の埋設管が設置されていると推測しますが、既設埋設管の太さ、材質、本数をご教示下さい。	変換器からピットまでG36×1 検出器からピットまでFEP40×1	

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)