

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年10月1日

| | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 発注番号 | 02KA-78 | 件 名 | 長尾春日線他道路補修工事 (R2-11) |
| No. | 質 疑 事 項 | 回 答 | |
| 1 | 設計図書に記載のある埋め込みアンカーの規格を教えてください。 | 直径=48 mm、高さ=50 mmです。 | |

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)