

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年12月2日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	区画線設置 歩行者注意喚起 夜間有 熔融式手動 実線・45cm 塗布厚 1.5mm 赤色系 材料出典先ご教授願います。 工事費は標準単価を参考にしてよろしいですか？ 見積単価ですか？	材料及び工事費については見積単価を計上しております。
2	内訳書の区画線設置 歩行者注意喚起 夜間有 熔融式手動 実線・45cm 塗布厚 1.5mm 赤色系 27.8m の材料は物価単価でしょうか、それとも見積採用でしょうか。ご教授ください。また物価単価なら出典先を見積採用なら徴収先をご教授ください。	見積単価を計上しております。 徴収先については公表しておりません。
3	内訳書の区画線設置 歩行者注意喚起 夜間有 熔融式手動 実線・45cm 塗布厚 1.5mm 赤色系 27.8m の歩掛の出典元は何で見ているのでしょうか。（工種等）それとも見積採用でしょうか。ご教授ください。また歩掛なら出典先を見積採用なら徴収先をご教授ください。	見積単価を計上しております。 徴収先については公表しておりません。
4	【枚方公園駅前線：夜間】 上記の工種で区画線工の 区画線設置 歩行者注意喚起 夜間有 熔融式手動 実線・45cm 塗布厚 1.5mm 赤色系 上記で使用する塗料につきましてスベリ止め系もしくは色だけなのか御教授願います。	スベリ止め系（硬質骨材の含有率は20%以上）です。

総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）