

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和2年12月2日

発注番号	02KA-96	件 名	希釈放流センター定期補修工事（移送ポンプ）
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	作業対象の移送ポンプ 1、2 は同日平行作業可能でしょうか。	2台並行作業は不可ですが、同日に1台ずつ、2台整備とすることは可能です。	

総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)