

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年1月20日

発注番号	02GAI-81	件 名	中部別館施設総合管理委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	現在、日常清掃での配置人員は何名いらっしゃいますか？	1～2名となります。 日常清掃のうち、週5回の業務に1名、週2回の業務に1名が従事しています。	
2	3F ボイラー室内設置の貯湯槽の清掃及び水質検査(給湯水)は実施しなくてもよいのか？	実施しないものとします。 なお、契約開始時点においては、貯湯槽は撤去し、電気給湯設備で給湯する予定としています。	
3	現在、履行されています業者名の公表及び履行金額(税抜金額)公表は出来ますでしょうか？	本業務は初めての案件です。	
4	現在、設置しています機械警備機器のメーカーはどちらでしょうか？	サクサ製です。	
5	受水槽 1 槽の設置場所はどちらでしょうか？	1階の機械室内に設置しています。	
6	前回の落札金額及び落札業者、予定価格をお願い致します。	No. 3 を参照して下さい。	
7	前回と仕様変更はありますか？	No. 3 を参照して下さい。	
8	機械警備を下請けにさせても良いのでしょうか？	再委託は可能ですが、詳細は大阪府警察保安課に確認してください。	
9	前回契約実績、前回予定価格、前回最低制限価格を教えてください。	No. 3 を参照して下さい。	
10	前回発注時の仕様書と今回仕様書の変更点がありますか？	No. 3 を参照して下さい。	
11	受託者負担の消耗品は何がありますか？また年間使用実績は？	仕様書記載のとおり。 清掃業務においては、トイレトペーパー及び手洗い液(石鹼)、消毒剤は発注者の負担としています。	

12	受注者負担での軽易な補修負担実績は？	非常誘導灯の球切れによる交換等軽微なものを想定しています。実績としては過去三年間で2件です。
13	電気工作物保安業務については、電気保安保人への外部委託でもよいですか？	可能です。
14	現在の機械警備機器設置業者はどこですか？	近代警備保障（株）
15	前回の予定価格と落札価格及び落札業者を教えてください。	No. 3 を参照して下さい。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)