

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 1月 26日

発注番号	02GAI-97	件 名	第一学校給食共同調理場夜間警備委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	警備用カード（タグ）は何枚必要ですか？	10枚必要となります。	
2	温度監視について、監視盤からの移報でよろしいですか？	それで結構です。	
3	現契約の警備期間を教えてください。	平成28年2月12日から令和3年7月31日までです。	
4	前回の予定価格及び最低制限価格を教えてください。	前回（平成27年度）結果 予定価格：2,929,630円（税抜） 最低制限価格：1,757,778円（税抜）  上記価格は、あくまで同一件名の前回の価格です。 <u>本案件と仕様内容まで同一とは限りませんので、必ず本案件の仕様書をご覧ください、仕様の詳細についてご確認ください。</u>	
5	前回の落札価格と落札会社を教えてください。	前回（平成27年度）結果 落札金額：2,240,000円（税抜） 落札業者：総合警備保障(株)大阪東支社  上記結果は、あくまで同一件名の前回の結果です。 <u>本案件と仕様内容まで同一とは限りませんので、必ず本案件の仕様書をご覧ください、仕様の詳細についてご確認ください。</u>	
6	前回と今回で仕様に変更はありますか？	今回の仕様書に対して積算し、入札してください。	
7	警備図面はいただけますか？	警備図面ではありませんが、本市で作成した監視機器の配置図は別添のとおりです。	
8	警備図面をいただけない場合は、設置されている警備機器と数を教えてください。	開閉用センサー 21か所 立体型の空間センサー 28か所 面型の空間センサー3か所 となっています。	

9	<p>入札実施要領 8</p> <p>契約保証金について枚方市との契約実績により契約保証金を免除とする事は可能でしょうか。</p>	<p>契約実績による契約保証金の免除はありません。</p>
10	<p>仕様書8 指示系統</p> <p>ここで記載されている業務指示は発注者から直接警備員に対する指示では無く、発注者から受注者（法人）に対する指示という事でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおりです。</p>
11	<p>仕様書12-1</p> <p>冷凍・冷蔵設備異常について。現地調査の際、温度監視・ガス監視を一括で監視している事を確認しました。</p> <p>上記異常が発生した場合は温度異常という認識・対応方法でよろしいでしょうか。</p> <p>又、夜間無人状態で異常が発生した場合の立入り等についてご指示を下さい。</p>	<p>温度監視・ガス監視について異常がありましたら発注者への連絡を行ってください。</p> <p>無人状態の際の異常発生時には立ち入りを含めた現地確認を行い、異常あれば発注者に連絡を行ってください。</p>
12	<p>仕様書12-6</p> <p>通信回線について「回線断警報・通信監視システム等を備える事」とありますが、同等の、又はそれ以上のセキュリティが保持できる場合はワイヤレスモバイル回線でも可能でしょうか？</p>	<p>ご質問のとおりです。</p>
13	<p>仕様書12-7</p> <p>「機器設置終了後、竣工図を提出すること」となっていますが竣工図とは具体的にどのようなものでしょうか。平面図を作成し、それぞれの機器明細・設置位置・個数を明記したものを竣工図とする事は可能でしょうか</p>	<p>ご質問後段のとおりです。</p>
14	<p>損害賠償について</p> <p>不法行為責任は民法上無制限に賠償義務を負っていますが、債務不履行責任については1事故・対人・対物あわせて10億円の限度額を設定することはできないでしょうか。</p>	<p>限度額の設定はできないということでご理解いただければと思います。</p>

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：[keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp)（工事）  
[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp)（委託）  
[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp)（物品）