

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 3月 10日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書 I 工事概要 6 . その他 ・現地に入場する者は、事前に一般細菌検査報告書（赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、大腸菌 0-157）の提出を求める（現場代理人、主任技術者、作業員全員）とありますが、提出の頻度をご教示ください。	6ヶ月に1度ご提出ください。
2	アスベスト等の費用については入札時には含めず、着工前の現地調査で判明した場合は「設計変更」等による対応をして頂けると考えればよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
3	内装工事部分の「アルミ製建具（ガラス含む）」枠を全て撤去の上、同部分に新設アルミ枠を取り付ける工法で施工をしてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	現場作業員用の仮設トイレ設置は不要で、場内のトイレの使用が可能でしょうか。	可能です。
5	縦型ルーフドレンの撤去と、改修用ルーフドレン（ストレーナー共）の新設の詳細が不明なため、施工業者の経験則で積算等を進めてよろしいでしょうか。	鋳鉄製 100φ 撤去 塩ビ製 100φ 新設です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)