

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年3月10日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	第40号代価表、「道路反射鏡 支柱・基礎 移設（夜間）」は物価資料には夜間がありません。夜間補正されているのでしょうか。補正值をご教示ください。	時間的制約を受けるで計上しています。
2	夜間のクレーン作業料金は、夜間補正されているのでしょうか。ご教示ください。	夜間補正しています。
3	特記仕様書第11条4、水圧試験に支保工を計上しているとありますが、この項目で計上すればよいのでしょうか。また、どのような支保工を想定されているのかご教示ください。	水圧試験に支保工を計上しています。支保工は、図面番号10/17のとおりです。
4	モルタル止取付工とは、どのような形のを想定されているのでしょうか。図面等でお示し頂けますでしょうか。	高発泡ポリエチレンと急結モルタルを使用してモルタル止を行う作業を計上しています。
5	泥水の比重をご教示ください。	比重は1.1です。
6	夜間のコンクリート打設における、生コンクリートは、規定時間外割増料金は計上されているのでしょうか。ご教示ください	計上しています。
7	換気設備設置撤去費に電力量及び損料含むとありますが、この項目で計上すればよいのでしょうか。また、何日見込んでおられるのでしょうか。ご教示ください。	換気設備設置撤去費に電力量及び損料を計上しています。 既設管内配管作業に必要な日数を見込んでいます。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)