

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 4月 27日

発注番号	03KA-1	件 名	第二中学校テニスコート改修工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	テニス用ネット復旧工 特記仕様書にある積算参考業者に確認しところ、バレーボール用ネットの手間のみ積算との返答でしたが、材料は支給品でしょうか？ご教授下さい。		今回工事ではバレーボールのコートを併用するものではありません。 したがってテニスコート用ネットのみを材工で積算しています。
2	代価表第 15 号で使用する再生クラシヤランは、小型車割増費用は、計上されているのか、ご教授願います。		計上していません。 建設物価を参考に積算しています。
3	代価表第 13 号 第 35 号で使用するテニス用支柱 (SUS 製) は、テニス・バレーボール兼用でしょうか、ご教授願います。		質疑 No. 1 と同様に今回工事ではバレーボールのコートを併用するものではありません。 したがって兼用支柱ではなく、テニス用の支柱を採用しています。
4	代価表第 13 号 第 35 号で使用するテニス用支柱 (SUS 製)、テニス用ネット、テニス用ラインテープの規格 (仕様) を、ご教授願います。		当校はソフトテニス用のコートであり、支柱は全長 1670mm (ポスト径 76.3×t4.2)、埋設管 (リブ付アルミ製 L=700mm) を想定しています。また既設ネットはポリレン製 (黒色：□35mm) であり、ラインテープは白色で幅 50mm (グラスファイバー強化) のスリップ防止の製品を釘で固定するタイブを想定しており、それぞれについて新規復旧するものとして積算しています。 しかしながら実施工においては、材料承諾書等にて監督員や学校と協議のうえ決定するものとします。
5	仕様書より支柱等復旧工にあるテニス用支柱復旧およびテニス用ネット復旧については、「株式会社TFカンパニー」の見積りを参考に積算している。とありますが、問合せたところ見積りはしたが材料代のみ見積りで設置手間は含まれてないと返答がありました。代価表の第 13 号・第 35 号からは材工共にての積算と思われるのですが、どのようにお考えでしょうか。ご教示ください		材工で積算しています。
6	本工事の 13 号代価表の支柱等復旧工ですが、支柱・ネット・ラインテープは新しい材料および工事費を計上されているのでしょうか。ご教授ください。		新規復旧 (材工) で積算しています。

7	<p>本工事の 7 号代価表の支柱等撤去処分のネット撤去処分・ラインテープ 撤去処分については、見積採用と特記仕様書に記載がありましたが、支柱等撤去処分のネット撤去処分・ラインテープ 撤去処分については、撤去費・運搬費・処分費の全額を経費対象として見ればいいでしょうか。それとも直接工事費のあとの処分費集計に入るように設定されているのかご教授ください。</p>	<p>支柱等撤去処分のネット撤去処分・ラインテープ 撤去処分について、撤去費・運搬費・処分費の全額を経費対象として積算しています。</p>
---	--	---

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)