

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 4月 27日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面 No. (A-18) AD1、AD2、AWD1、AWD1'a のアルミパネルの仕様が、(厚み：t=4.0)のご指定ですが、製品がない為、①(厚み：t=2)の2枚貼り合わせたものか、仕様より薄くなりますが、②(厚み：t=3.0)を使用するか、仕様より厚くなりますが、③(厚み：t=5.0)となります。 何れの仕様を採用すればよろしいでしょうか。	①もしくは③の仕様を採用してください。
2	図面 No. (A-18, 19) AWD1'a、AW1a、AW1b、AW1e、AW1f の換気扇用の角穴は300角と考えればよろしいでしょうか。	角穴の寸法の指定はありません。換気扇を適切に設置できるよう検討してください。
3	図面 No. (A-19) AW1c、AW1d、AW1e のダクト用の丸穴は100φとして考えればよろしいでしょうか。	空調機丸型フードの丸穴は200φ、空調機冷媒配管の丸穴は145φで検討してください。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)