

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年4月27日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様のアスベストに関して、消火ポンプユニットがアスベストの含有しているとみなすとありますがポンプユニット1式すべてに含有するとみなすということによろしいですか	ポンプユニット一式のみなしで設計しています。
2	この案件の配管図等の図面の英字が抜け落ちていますかこれは仕様ですか	御指摘のとおり、英字が表示されない状態となっていたため、4月19日に設計図書を電子入札システムに再掲載しております。ご迷惑をおかけしました。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)