

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 6月 1日

発注番号	03KA-34	件 名	枚方市総合文化芸術文化センター別館（旧メセナひらかた会館）改修工事（電気設備工事）
No.	質 疑 事 項		回 答
1	▲印に係る、配線器具他改修については、脱着として、既設再 used でよろしいのでしょうか。		よろしいです。
2	仮設（低圧）引込配線について、E-44 にて外灯 2 回路他 1 回路の引込給電で表記されています。受変電設備改修時は全停となりますが、場内工事用仮設としての引込給電は不要と考えてよろしいのでしょうか。		よろしいです。
3	メセナホール上部放送設備の件（図面番号 E-31）メセナホール上部に設置の音響用スピーカー 12 台の設置状況及び、復旧施工方法等ご指示いただけますか。また、現地確認調査は可能ですか。		設置状況：天井埋込で設置しています。 復旧施工方法：メーカー作業になります。 現地確認調査：6月3日の午前10時から午後5時までを予定しています。そのため、6月2日午後3時までに施設整備室(072-841-1489)根上、中江まで連絡して下さい。現地確認時間については順次調整します。 なお、公平性確保のため工事に関する質問にはお答えできません。
4	メセナホール上部放送設備の件（図面番号 E-31）プロセニアムスピーカーの設置状況及び復旧施工方法等ご指示いただけますか。また、現地確認調査は可能ですか。		設置状況：天井埋込で設置しています。 復旧施工方法：メーカー作業になります。 現地確認調査：6月3日の午前10時から午後5時までを予定しています。そのため、6月2日午後3時までに施設整備室(072-841-1489)根上、中江まで連絡して下さい。現地確認時間については順次調整します。 なお、公平性確保のため工事に関する質問にはお答えできません。
5	メセナホール上部放送設備の件（図面番号 E-31）音響機器についてはメーカー工事とありますが指定業者をご指示下さい。		E-31 に記載の通り、TOA（株）です。
6	メセナホール上部放送設備の件（図面番号 E-31）取付試験調整と有りますが、報告書式をご指示下さい。		任意の書式でよろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）