

質 疑 ・ 回 答 書

令和 3 年 6 月 1 日

発注番号	03KA-35	件 名	枚方公園自転車駐車場他電灯設備更新工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	工事期間中は施設の営業は通常通りされているのでしょうか。（枚方公園自転車駐車場及び牧野東自転車駐車場共）作業日（土日祝日のみ等）や作業時間の制約はございますか。ご教授お願い致します。	各施設は通常通りの営業で、作業時間の制約はありませんが、施設運営に支障がないよう施工して下さい。	
2	本案件の積算は執務並行改修でみているのでしょうか。みている場合は公共建築工事標準単価基準に基づき労務の所要量の 20% 増しを採用されているのでしょうか。（枚方公園自転車駐車場及び牧野東自転車駐車場共）ご教授お願い致します。	通常通り営業していますが、作業に支障のないように協議の上、範囲を決めて工程を組むので、割増しは採用していません。	
3	牧野東自転車駐車場（図面 No. E-11）において、照明器具 H251 灯具のみ交換、ポール塗装とありますが、塗装費算出に必要な既設ポールの仕様等をご教授お願い致します。	既設ポールの仕様は T4.5（公共建築設備工事標準図（電気設備工事編））です。	
4	牧野東自転車駐車場（図面 No. E-10, 11）において、照明器具 P251 LST1-60+リニューアルポール 4.5m とありますが、既設ポールの仕様等をご教授お願い致します。また、リニューアルポールの色は指定はございますか。ご教授お願い致します。	既設ポールの仕様は T4.5（公共建築設備工事標準図（電気設備工事編））です。 また、リニューアルポールの色は協議のうえ決定とします。	
5	枚方公園自転車駐車場（図面 No. E-05）において、枠組本足場の存置日数は何日見込んでおられるのでしょうか。ご教授お願い致します。	1 日を見込んでいます。	
6	牧野東自転車駐車場（図面 No. E-11）において、自走式リフトを 1 台見込むこととありますが、ホイール、垂直型でよろしいでしょうか。また、賃貸日数は何日見込んでおられるのでしょうか。ご教授お願い致します。	ホイール、垂直型でよろしいです。 賃貸日数は 1 日を見込んでいます。	
7	枚方公園自転車駐車場（図面 No. E-04）において、照明記号 A42、A42b で使用するパイプ吊具は防水・防湿型でなく通常仕様品でよろしいのでしょうか。ご教授お願い致します。	よろしいです。	

8	枚方公園自転車駐車場（図面 No. E-04）において、照明記号 B42、B42b の器具長さが L:1300 となっており、通常サイズが無いのですが、照明器具本体加工対応またはリニューアルプレート作成のどちらで見込んでおられるのでしょうか。ご教授お願い致します。	器具長さ L=1300 は仕様書の通り約寸法であり 40 型の長さで問題ありません。
---	--	--

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)